

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«09» 02 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вікшесьє вул. 4 Первозванского №46
(найменування об'єкта)

« 9 » 02 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Дмитрішко М.В.
Веселовський В.І.; Лук'яненко О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшесьє
вул. 4 Первозванского №46
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: П/провід φ 125-83 м; φ 100-50 м; φ 40-16 м;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 40-16 м; φ 75-120 м; φ 70-140 м;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Засувка: φ 125-1 м; Крапи: φ 40-2 м; φ 25-24 м.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад "VIA GAS"
мильова емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: к. гоїрка φ 40-6 м; к. гоїрка φ 25-7 м.
к. гоїрка φ 25-5 м.
 - перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; безкоштовно

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р-500 мм вод.ст.
Також тиску 10 мм. вод.ст. зя 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Поча робиться газопровід

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гордієць О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Рожин
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дмитренко
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Валдєвич Р.Г.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Лукієнко О.В.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Співвласник багатоквартирного будинку Шейн Н.П. Майданка