

«13» 02 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО психологія Будинок
м. Вінниця вул. А. Тервоякіного №58
(найменування об'єкта)

«13» 02 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О. Мамвіїчук А.В.
Веселівський В.І. Діброва С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті психологія Будинок
м. Вінниця вул. А. Тервоякіного №58
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-85м; φ32-26м; ВОГ „Ітрон“ №5825863
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-36 м; φ25-72 м; φ20-180-м;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кран φ32-6 шт; крφ20-18 шт. Засувка φ80-шт.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Vibra CAS
та мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: к. гайка φ32-2 шт; кр. φ32-2 шт.
кран φ20-5 шт; к. гайка φ20-4 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всіма

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р-500 мм. вод. ст.
Тривістю тиску 20 мм. вод. ст. за 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпше інструкцією

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Почарбувати газопровід

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Гордієць О.Ф.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Поцелко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мотвишук А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Васеревський В.С.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Фіорова С.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Снікласки багатоквартирного будинку
ММД Кошаринська