



«20» 02 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО А. Первозваного 74

(найменування об'єкта)

«20» 02 2024 р.

Бригада у складі Романчук, Веселовський

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті А. Первозваного 74

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-12м, Ø65-76м, Ø50-5м, Ø40-12м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø40-12м, Ø25-260м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Засуває Ø80-12м, крім Ø40-6м, Ø25-18м

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад "Dikvo Cass", мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø40-6м, крім Ø25-2м, крім Ø40-5м, крім Ø25-2м, мурата Ø40-2м, Ø25-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
перевірено тиском 0,5 МПа всі
відвідні мережі 10 МПа всі за 5 хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

не виявлено.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Гордієв ОВ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Доценко
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Михайчук
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Васильченко
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Васильчук
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис).