

« 15 » 02 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. А. Перемогинного №64
 (найменування об'єкта)

« 15 » 02 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Матвієнко А.В.;
Алексеев О.Ю.; Діброва С.А.
 (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті житловий будинок
м. Вінниця вул. А. Перемогинного №64
 (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-125 м; φ40-16 м
 (увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ40-16 м; φ25-96 м
 (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: φ40-8 м (пробкові); φ25-22 м (пробкові); φ25-2 м (шарні);
Забивка φ100-1 м. (система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приклад: Vibro GAS;
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани: φ25-7 м; φ40-3 м;
консергація φ25-5 м; φ40-4 м; муфта 40-1 м.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Різубання газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Мушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Коченко В.О.

(прізвище, ініціали)

Мавлюк А.В.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Діорова С.А.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

✓ Мешканці багатоквартирного будинку по вул. А.Первозванного №4 від підпису відмовились