

« 4 » 03 20 04 р.

Акт

про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

житловий будинок

м. Вінниця вул. А. Першорванного № 32
(найменування об'єкта)

« 4 » 03 20 04 р.

Бригада у складі

Доженко В. О., Матвійчук А. В.
Дідрова С. А., Веселовський В. І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця вул. А. Першорванного № 32

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Труба: $\phi 89-50$ м, $\phi 76-13$ м, $\phi 57-30$ м, $\phi 40-6$ м, $\phi 32-3$ м, $\phi 20-16$ м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: $\phi 20-180$ м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Засувка: $\phi 80-2$ м, Крани: $\phi 20-12$ м.

(шурфові) зубові з'єднання: $\phi 20-12$ м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія







та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: $\phi 20-4$ м, Консервайка: $\phi 20-4$ м
Заливка двофазна об'єктів: $\phi 20-2$ м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: є наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст. P=20 мм. в.в. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робувалась газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Чушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
Члени бригади	<u>Докучко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Мавлічук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Веселовський В.У.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа	<u>Мазур Н.А.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)