

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 14 » * 03 20 24 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВВГО

житловий будинок

м. Вінниця бул. 600-річчя №12

(найменування об'єкта)

« 14 » 03 20 24 р.

Бригада у складі

*Доценко В.О., Матвійчук А.В., Кузєров А.В.
Дмитрієнко М.В.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця

бул. 600-річчя №12

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВВГО:

Труба: ф57-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Труба: ф57-20м; ф40-24м; ф32-16м. Стойки: ф25-130м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани: ф40-4шт; ф32-8шт; Муфтові з'єднання: ф40-4шт; ф32-8шт
Крани (квартири) - ф20-11шт.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильона емульсія та прилад "Vibro GAS"*

- ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: ф50-2шт; ф40-1шт; ф32-2шт;
Котельня: ф50-2шт; ф40-3шт; ф32-4шт; Муфта: ф50-2шт; ф40-2шт; ф32-3шт;
З'єдн.: ф50-1шт.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Робота газопровода

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Лозенко В.О.
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали) Мешковані (підпис) Богатова
Старший інженер вирішено вирішено
вирішено