



« 20 » 03 20 24 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. 600-річчя №26
(найменування об'єкта)

« 20 » 03 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Матвійчук А.В.;
Кусеров А.В.; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. 600-річчя №26
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВГО:

Труба: φ50-3м.
(увільний газопровід (характеристики г-ду))

Труба: φ50-15м; φ40-18м; φ32-8м; φ25-4м. Сталева: φ25-18м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Пробкові крани: φ40-3шт; φ32-2шт; φ25-4шт; Крани в кварцплах: φ20-12шт.
Муфтові з'єднання: φ40-3шт; φ32-2шт; φ25-4шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Vibro VTS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ40-1шт; Контражопка: φ50-4шт
φ40-1шт; φ32-2шт; φ25-1шт; Муфта: φ50-1шт; φ25-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розривання газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	<u>Чушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Доценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Матвіюк А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Кучеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Димтрянко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Валеренко А.П.
(прізвище, ініціали) [Підпис]
(підпис)