

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 18 » 03 20 24 р.

Акт

про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. 600-річчя №18
(найменування об'єкта)

« 18 » 03 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Матвійчук А.В.;
Кучеров А.В.; Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. 600-річчя №18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Труба: φ40-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Труба: φ32-1м; φ40-1,5; φ50-1,5 м. Стяжки: φ25-1,2 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Муфтові з'єднання: φ32-6 шт; φ40-3 шт.

Крани: φ32-6 шт; φ40-3 шт. (пробкові)

Крани в квартирах: φ20-13 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу;

Крани: φ50-1шт; φ40-1шт; φ32-1шт;
Контргайка: φ50-2шт; φ40-2шт; φ32-1шт; Муфта: φ50-1шт.

Зварювальні роботи на вводі в під'їзд: φ40-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Рартування газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)
Кугеров А.В.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.У.

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гасцько М.І. [Підпис]
(прізвище, ініціали) (підпис)