

4. Технічне обслуговування запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газовому обладнанні, з перевіркою працездатності і розбиранням без демонтажу, очищенням від залишків корозії й мастила, змащуванням та притиранням

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виготовлено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв. їх очистка, налагодження та регулювання: виготовлено

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

с.п.с. Суходольський М. В.

с.п.с. Зайцев О.Є.

м.р. Витюк Л.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

06.03.24р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу нада

проведений
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)