

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«5 » 03 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
Артівського 40

«5 » 03 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Левченко Н. Дорогово ВО
Беседовський В. І Куріров РВ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
Артівського 40

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОІ та обладнання споживачів) груною ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) вказаного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (список додаток).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-шт, Ø65-3шт, Ø50-6шт, Ø40-1шт,
Ø25-1шт, Ø20-1шт, Ø15-1шт.

(увідній газопровід (характеристики г-ду))

Відсутні

(газопроводи сходових клітинон (характеристики г-ду))

Крає пробивні Ø15-1шт, кулькові Ø20-1шт, Ø25-1шт
Красне кулькові Ø15-1шт (іваргур), мергільові зерні
Ø15-1шт, Ø20-1шт, Ø25-

(запірна арматура)

знаходяться в технічно сприятливому стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на цільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Челас Vibro gas, шинельна
- ліквідація виявленіх витоків газу: к/р Ø15-3шт к/р Ø15-3шт, мергіль Ø20-1шт Ø20-1шт, мергіль Ø25-1шт, Ø25-1шт, фурнітура Ø15-1шт

- перевірка наявності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; *безпека*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; *безпека*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; *перевірка*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
*Перевірено гасом Р=500 кПа всі
зр = 10 мс/с, t=5°C*
- дрібний ремонт газової апаратури і пристрій;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристрійами та апаратами. *Інструктування*

Нарушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування груною ЕМ, які підлягають усуненню:

Відсутність газопроводів.

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Рудіков О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Мисюк О.С.Н.
(прізвище, ініціали)
Дороніко Б.О.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.Т.
(прізвище, ініціали)
Куріков Н.В.
(прізвище, ініціали)

Луцьк
(підпис)
Луцьк
(підпис)
Луцьк
(підпис)
Луцьк
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа *Мисюк О.С.Н.*
(прізвище, ініціали)

Мис.
(підпис)