



« 5 » 03 2024 р.

АКТ

про технічне обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВИБО М. Вікешниця
А. Первомайського 42
(найменування об'єкта)
5.03 2024 р.

Бригада у складі Мейвєтчук АВ, Дочешко ВО,
Вєєновський ВІ, Курєров АВ.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті А. Вікешниця
вул. А. Первомайського 42
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВИБО: ф50-43м, ф40-18м, ф20-1м,
ф15-6м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Відсутній

(газопроводи сходівних клітинок (характеристики г-ду))

кр. крок. ф15-6м, ф20-1м кр. м. об.
кр. Курєновський - 3 м (квартира), муровані з'єднан. ф15-6м
ф20-1м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад «Virogas», мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: кр. ф15-6м кр. ф15-2м, муровані ф15-6м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском Р=500мм в.ст., Р=100мм в.ст., t=5хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. аромейкердовським

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Порушення безпеки газопроводів

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Гордієвич О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Майвечук А.В.
(прізвище, ініціали)

Дочкашова
(прізвище, ініціали)

Бєєвським В.Т.
(прізвище, ініціали)

Курцов А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бирко А.Т.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)