

«1» 03 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВВГО Житловий будинок м. Вінницька вул. А. Тервозвешного 62  
(найменування об'єкта)

«1» 03 2024 р.

Бригада у складі Фойченко В.О. Мотвійчук А.В.  
Алексеев О.Ю. Власівський В.Г.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті житловий будинок м. Вінницька вул. А. Тервозвешного 62  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВВГО: трф 80-28 м; трф 50-15 м; ф40-22 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

газопровід ф40-8 м; ф 25-40 м; стояки ф15-180 м;

(газопроводи складових клітинок (характеристики г-ду))

кранці  
засувка ф80-1 шт;  
крф 40-4 шт; крф 45-12 шт; муфта з'єднання ф40-1 шт;  
ф 25-12 шт;  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: присадка "Vibra СН 5"  
милково-емальська

- ліквідація виявлених витоків газу: крф 40-4 шт; к. гоїрка ф40-2 шт;  
муфта ф40-2 шт; к. гоїрка ф 25-8 шт; муфта ф 25-4 шт;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вильомано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

Перевірено тиском P=500 мм. в.ст., др=10 мм в.ст., t=5х6

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами; пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: заміна засувки ФЗО, термостат термометр усунування з гімнік

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Торцієв О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Росієнко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Мотвилюк А.Р.  
(прізвище, ініціали)

Александров О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Веселовська В.Т.  
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

Брашнін О.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)