

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 6 » 03 20 24 р.

### Акт

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВВГО

*житловий будинок*  
*м. Вінниця бул. А. Первозванного № 52<sup>а</sup>*  
(найменування об'єкта)

« 6 » 03 20 24 р.

Бригада у складі

*Доценко В.О.; Матвійчук А.В.;*  
*Дмитрієнко М.В.; Кугероб А.В.*  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

*м. Вінниця*  
*бул. А. Первозванного № 52<sup>а</sup>*  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВВГО:

*Труба: ф57-35м; ф25-2м; ф20-3м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

*Труба: ф25-14м Стойки: ф25-30м; ф20-45м*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани: ф40-1шт; ф25-2шт; ф20-3шт; Квартери: 2-ф15-2*  
*Муфтові з'єднання: ф40-1шт; ф25-2шт; ф20-3шт.*

( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладним методом або мильною емульсією: *мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"*
- ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: ф25-1шт Квартер: ф40-1шт; ф25-2шт; ф20-2шт; Муфта: ф20-2шт.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: \_\_\_\_\_

Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.  
Навісне: P=20 мм. вод.ст. за 5 абв.мм.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Робування газопровода

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чушко В.В.  
(прізвище, ініціали)  
Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)  
Матвлюк А.В.  
(прізвище, ініціали)  
Дмитренко М.В.  
(прізвище, ініціали)  
Кугеров А.В.

[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Дмитриєв  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)