

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 7 » 03 2024 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО постанова Бюрократ
м. Вишневецьке вул. А. Тервозванного 54
(найменування об'єкта)

« 7 » 03 2024 р.

Бригада у складі Доджко В.О. Мотвіїди А.В.
Алексєєв О.Ю. Ресоловської В.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті пс / Бюрократ м. Вишневецьке
вул. А. Тервозванного 54
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: П/пр. ф 80 - 10 м:

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 80 - 3 м; ф 50 - 32 м; ф 40 - 22 м; ф 25 - 10 м:

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. ф 25 - 19 м; кр. ф 15 - 16 м:

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад VIBRA CAS
милевока еммельсє
- ліквідація виявлених витоків газу: кр. ф 25 - 3 м; к. запір ф 25 - 3 м:

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастида та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Роботи виконані не в повній обсязі в зв'язку з обмеженою доступом до кімнат в 25А/16 кв), але працює без аварійних інструментів, які будуть:

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Гордітєв О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мотковська А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Александров О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Веселович В.І.

[Підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Суборніатор О.І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)