

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВЫ О

житловий будинок  
м. Вінниця бул. В. Перика №14  
(найменування об'єкта)

« 29 » 02 20 24 р.

Бригада у складі

Доценко В.О.; Матвійчук А.В.  
Алексєєв О.Ю.; Кугєров А.В.; Веселовський В.У.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. В. Перика №14

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВЫГО: Труба: ф76-15м, ф32-5м, ф57-55м, ф25-2м  
ф20-4м. ВОГ, HERON-G-40 №5875850; Рутильери ф40-6  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Труба: ф32-6м, ф20-15м, ф25-3м;  
стакки: ф20-173м; Рутильери: ф40-56шт  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Засувка: ф50-1шт.

Крани: ф32-2шт, ф25-1шт, ф20-8шт.  
Муфтові з'єднання: ф32-2шт, ф25-1шт, ф20-8шт.  
(запирні арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "VibroCAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: ф20-2шт, конураліка ф32-2шт.  
ф20-5шт, Муфта: ф20-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: об наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском 1 Р = 500 мм. в.в. ст.  
Падіння: 1 Р = 10 мм в.в. ст і = 5 виміри.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Робування газопровода

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Чушко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Гоченко В.О.  
(прізвище, ініціали)  
Матвігук А.В.  
(прізвище, ініціали)  
Алексєєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)  
Кудєров А.В.  
Веселовський В.У.

(підпис)  
(підпис)  
(підпис)  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мешканці багатоквартирного будинку за адресою м. Вінниця бул. В.Порика №1 від котлику в'їхувались.