

«26» 02 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м/б м. Вітківська вул. В. Ториска 47

(найменування об'єкта)

«26» 02 2024р.

Бригада у складі

Майстерчук А.В., Дочкало В.О., Веселовський В.І., Алексєєв О.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м/б м. Вітківська вул. В. Ториска 47

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

2/н Ø80-30м, Ø50-25м, Ø32-3м (увідний газопровід (характеристики г-ду))

2/н сходових клітин безсуттєві, стовпи Ø25-20м (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Застосування Ø80-1м, Ø50-4м, Ø32-1м, Ø32-2м (система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Актиф, Vibrogass, мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран Ø32-4м, К/г Ø32-2м, шугрта Ø32-2м, зварювальні шов Ø76-2м, Ø32-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів:

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском $P=500$ мм в.ст. $\Delta P=10$ мм в.ст., $t=5 \times 6$.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. креслюємо

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

не виявлено.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Рудіач ОФ
(прізвище, ініціали)

Бочанко ВО
(прізвище, ініціали)

Косович АА
(прізвище, ініціали)

Вселовський ВТ
(прізвище, ініціали)

Алексєв ОЮ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).