

«28» 01 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Віжжичка
вул. Політехнічна 6
(найменування об'єкта)

«28» 01 2024 р.
Бригада у складі Докучаєв В О, Мейвільча В В
Александров О О, Веселовський В Т
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжжичка
вул. Політехнічна 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф80-20м, Ф50-14м, Ф40-15м, Ф32-8м,
Ф25-1м, Ф20-2м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф20-33м, Ф25-15м.
Ф20-165м-сходівки, Ф25-15м-сходівки
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани Ф32-4мм, Ф25-1мм, Ф20-11мм
шторкові з'єднання Ф32-4мм, Ф25-1мм
Ф20-11мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трих років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: крім сфери ВРСО гас
сфери селуфас
 - ліквідація виявлених витоків газу: крім Ф80-3мм, Ф32-4мм, Ф25-1мм
к/2 Ф32-4мм, Ф80-5мм, шторки Ф80-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в межах вимог

- розбирання, очищення від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виможано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очищення, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

Перевірено тиском P = 500 мм. в.ст. ар-10 мм. в.ст.
t = 5х6

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прослідкувано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усунюванню:

Регулювання газопроводу

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Родіусов ОВ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Маврійчук І
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Васильченко ВО
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Алексеев СВ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Васильченко С В.І.
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Дрозд

Дрозд
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)