



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

житловий будинок
вул. Надеєнська 2
(найменування об'єкта)

«22» 04 2024 р.

Бригада у складі Кисенко В.В.; Дудченко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого
документа) Долесенко О.В. ін.к. 1966113618

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж/ будинок
вул. Надеєнська 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2/9 ф40-12м; ф32-38м; ф25-42м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ф 40-1шт; ф 32-1шт, кранчи в квартирф 15-13шт
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приспісок „VibroGAS“
щільність емульсії

- ліквідація виявлених витоків газу; кранка ф 32; кран пробков. ф 40;
ф 32; ф 15-Чшт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; всекогато

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено.

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірка на щільність газових мереж

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; зроблено

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Погоджувати газопровід

Відписано попередження:

Майстер ВБГО

Власенко О.Г.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Касенко В.В.

(прізвище, ініціали)

Рудніченко А.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Оськ

(підпис)

Дж

(підпис)

Серг

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Домщенко О.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис).