



«29» 03 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вівсенець
вул. В. Лоренса 10
«29» 03 2024р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Майв'ячук АВ, Дочемин В О,
Весекавський В.Т, Кургеров АВ.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті м. Вівсенець
вул. В. Лоренса 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 3 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø50-8 м, Ø40-2 м, Ø32-12 м, Ø25-120 м. (своєю)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кр. Ø32-всег, Ø40-3 м, муфта Ø40-3 м, Ø32-6 сег

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Міхалюк, Остафчук,
Мельник Євгенівна
 - ліквідація виявлених витоків газу: кр. сег Ø40-1 м, кр. Ø50-2 м,
Ø40-2 м, Ø32-1 м, муфта Ø50-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

немає

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гордєв О.А.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Майстер А.В.
(прізвище, ініціали)

Даремський О.
(прізвище, ініціали)

Бєєв І.В.
(прізвище, ініціали)

Керєв А.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Мазур Т.А.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)