

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«18» 04 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Волинська
вул. В. Горького 5а
(найменування об'єкта)

«18» 04 2024 р.
Бригада у складі Доминко В.О., Марковича А.В.
Кесяковський В.І., Муратов М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Волинська
вул. В. Горького 5а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-55 мм, Ø 32-4 мм, Ø 20-2 мм.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 32-1 мм, Ø 20-10 мм, Ø 20-100 мм (сталею)
Ø 32-20 мм (сталею)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краєм Ø 20-вміт, Ø 32-вміт (нумеровані) / Ø 20-9 (нумеровані)
мурати Ø 20-вміт, Ø 32-1 см
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: краєм, Ø 32-1 см, Ø 20-10 мм, Ø 20-100 мм
 - ліквідація виявлених витоків газу: краєм Ø 20-вміт, к/2 Ø 20-2 мм, к/2 Ø 32-1 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: весьма добре

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}$, $d_p = 10 \text{ мм в.ст.}$, $t = 5 \text{ хв}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться завжди

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неодержавлені газопроводи

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гордєєв ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Давиденко ВО</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Курієв АВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Мельніченко АВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Васильченко АТ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Вайко В.В.
(прізвище, ініціали) [підпис]
(підпис)

