



« 28 » 03 20 24 р.

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 28 » 03 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Матвійчук А.В.; Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
буль. В. Лорика №6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

**ВИСНОВКИ ВБГО:**

Труба: φ57-4м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Труба: φ57-24м; φ40-20м; φ25-12м; Стойки: φ25-100м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: φ40-5шт; φ25-7шт (пробкові); Крани в квартирах: φ20-6шт  
Муртові з'єднання: φ40-5шт; φ25-7шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

**Виконані роботи:**

**I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:**

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ25-2шт; Контрбайка: φ25-φ40-3шт; φ25-3шт; Муртова: φ40-1шт; φ25-3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Мучко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Даренко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Матвігук А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Алексеев О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Лашаков П.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)