



« 2 » 08 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. ВОО р. 20 ЧО

« 2 » 08 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дарченко В.О., Мельничук В.В., Дієвський М.В., Мухомов В.В. (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. ВОО р. 20 ЧО (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: тр. ф120-58м, ф100-50м, ф50-16м, ф25-23м, ф15-3м

(увідний газопровід (характеристики г-ду)) тр. ф50-8м, ф40-8м, ф25-8м, ф15-6м, ф25-240м, ф15-30м-соденки

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду)) ф50-8м, ф25-25м, ф15-3м, ф20-6м, ф25-2м і газові ф20-25м (квартири), мурфти ф50-8, ф25-27, ф20-1, ф15-3 (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: приладом Vohvogas, мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: мурфти ф50-3 ф25-5 1/2 ф50-5, ф25-6, ф15-6, мурфти ф50-4, ф25-2

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500мм в.ст., Р=10мм в.ст., t=5кв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. грубо середнього

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Відсутність газокрову

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Рудіачев О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Горюхов В.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дмитрієв В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Забієка М.Ф.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)