

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 3 » 04 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

житлової будинку
м. Вінниця бул. 600річчя №44
(найменування об'єкта)

« 3 » 04 2024 р.

Бригада у складі _____

Доценко В.О.; Матвіїгучу А.В.
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця
бул. 600річчя №44
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

Труба: ф57 - 16м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Труба: ф57 - 12м; ф32 - 64м; Стожки: ф25 - 250м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф32 - 24шт. Муртові з'єднання: ф32 - 24шт.
Крани в квартирах: ф20 - 18шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *мильна емульсія*
та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; *Кран: ф32 - 1шт; Конфрєйка: ф32 - 9шт;*
ф50 - 4шт; Мурта: ф32 - 3шт, ф50 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. реінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Ремонт газопроводів

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Боденко В.О.
(прізвище, ініціали)
Матвічук А.В.
(прізвище, ініціали)
Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа См. інструкція

См. інструкція Москаленко В.В. (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)
См. інструкція Москаленко В.В. (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)
См. інструкція Москаленко В.В. (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)