



«16» 04 2024 р.

**Акт**

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вишневецьке вул. Воєначальника ЧВ

«16» 04 2024 р. (найменування об'єкта)  
Бригада у складі Дочкашова, Михайла МВ, Алексєєв ОВ, Песєковський ВТ  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті м. Вишневецьке вул. Воєначальника ЧВ  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: тр ф40-4м, ф40-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
тр ф40-6м, ф25-32м, ф25-120м (середня)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
кр ф40-3м, ф40-1м (мушкетер) ф25-12м, ф20-6м (мушкетер) ф40-4м, ф25-12м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: приладом "Vobogaz", мильною емульсією
  - ліквідація виявлених витоків газу: кр ф40-1 (мушкетер), ф25-1, кр ф25-ф40-4, мушкетер ф40-4, ф25-1.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: власне вкрито
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виможано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено по робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Впорядкувати газопровод  
Замовити виміри РСО (встановлено)

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Воробей ОФ  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Дорчанко ВО  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Амешовою  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Костівська АВ  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Косовська ВТ  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Жерницька Е.Т.

(прізвище, ініціали)

Жерниць  
(підпис)