



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вижниця
вул. Богородська 48
(найменування об'єкта)
«8» 04 20 24 р.

Бригада у складі Дюченко В.О., Керсенов А.В.,
Алексеев О.В., Дмитрівсько А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вижниця
вул. Богородська 48
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-4м, Ø40-6м,

Ø40-6м, Ø25-3м, Ø25-280см (смакел)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

всередині Ø40-4м, Ø25-2м, Ø25-16см (аварійні)
всередині Ø40-4м, Ø25-2м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всередині, в приміщенні;
всередині всередині;
- ліквідація виявлених витоків газу: всередині Ø40-2м, Ø25-2м,
всередині Ø40-1м, Ø25-3м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесовершенно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Випробувано без розливу газу
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилось

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Воронування газопроводів

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	<u>Гордеев О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Доценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Александров О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Дмитрієв В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець будинку від підпису відомлення
Ст. ін. п. 101 (прізвище, ініціали) В.В. (підпис)
Сносков