



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового**

**обладнання**  
ВБГО бул. Бороїзд 50

« 9 » 09 20 23 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Доценко ВО, Алєксівич Ігор АВ,  
Куреров АВ, Алексєєв ОЮ  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті бул. Бороїзд 50  
м. Волинська  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-67м, Ø50-15м, Ø32-8м,  
Ø80-5м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø32-68м, Ø25-33м, Ø20-9м  
Ø25-260м (сталею)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
краєм Ø32-8м, Ø25-27м, краєм Ø20-25м (11варт,  
мертвої: Ø32-8м, Ø25-27м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: миласф, Ucbrogas,  
милська емульсія
  - ліквідація виявлених витоків газу: краєм Ø32-6, Ø25-10,  
к/2 Ø32-8, Ø25-0, Ø20-1, мертва Ø32-3, Ø25-5

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: весьмама

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500мм вст ар=10мм, t=5хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Поговорити з газовиком, де немає усе ще шибки з газопроводів

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чурик ВВ  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Косовітська АВ  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Боченко ВО  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Кудеров ВД  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Мельников ОВ  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уновноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкаєв Будинку в/п купив будинок  
(прізвище, ініціали) (підпис)

Ст. інженер Смоляков Р.В  
майстер ВБГО  
СМОСАН [підпис]

[підпис]  
(підпис)