

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виможано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P=500 мм.в.ст, пр=10 сек в ст, t=5 хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. всі інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усунешню:

недороблено газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Родіон ОФ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Александров АВ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Довенков
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Курцов АВ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Александров ОА
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Францук І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)