



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«22» 04 2024 р.

Бригада у складі с-р Андрушак І.В. с-р Житюшикко,
с-р Манух В.М. с-р-Филіпалек Т.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Гайсин, вул. Механізаторів,
будинок 64
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ГРЗ- ϕ 50-1шт; ϕ 50-звудка, ϕ 50-120м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
 ϕ 20-11м край 20-3шт ϕ 20-76м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: виконано мильною емульсією та приладом "Videa GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: виконано
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; передірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P = 500 мм. в. ст. Надлишков тиску відсутнє

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошук Н.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Мисирін Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Тришук М.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Чомах В.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Григорук Т.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).