



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Млисерська,
вул. Інес Васильви (Павлова), буд. 3.
(найменування об'єкта)

« 15 » 04 2024 р.

Бригада у складі Олейник В.В ; Сокаловек В.А .
Чалесник В.Д. / Фитов Н.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Млисерська,
вул. Інес Васильви (Павлова), буд. 3.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф20 - 4м ; ф25-12,0 ; ф25 - 89,6 м. (сталеж).
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крайні ф20-9м ; ф25-1м ; крайні ф20-27м (вквартирах)
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vi brogas", мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; край ф20 4м - 1м ; край ф25 1м - 12м
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; векончено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено при роботі тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктаж проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Парування газопроводу.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуєваба А.У
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олейник В.В
(прізвище, ініціали)

Соколов С.А
(прізвище, ініціали)

Колесник В.Д
(прізвище, ініціали)

Рітов А.М
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Мешковичі багатоквартирною будівлею
від підприємств відмовилися.
(прізвище, ініціали) (підпис).