



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

Мейстерський будинок
м. Камешівка вул. П.а. Шкільна 3
(найменування об'єкта)

«02» 04 2024 р.

Бригада у складі _____

Гуменюк С.С. Малигобровський А.Б.
Поліщук Ф.С. Пондур О.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Камешівка
вул. П.а. Шкільна 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

2-а ф32-13 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
2-а ф20-36 м (край ф20-4 мей)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
край ф20-13 м
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією
та приладом Vacsta
- ліквідація виявлених витоків газу; край ф32-1 мей край ф20-4 мей.
муртові з'єднання ф20-2 мей
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм вод. ст. Надлише тиску тр 5=мм вод ст на 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування 2-го

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Літошок В.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Гуменюк С.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мамонтович А.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Павсюк В.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Пендир О.О.
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешков Д.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

С. інженер [Signature] Пендир О.О.