



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО:

Мийробий Данил
м. Камінька в К. Василюк 10

(найменування об'єкта)

«17» 04 2024 р.

Бригада у складі

Гуменгер С. Поліщук Б. С

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Камінька
в м. К. Василюк 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

2-г ϕ 50-18 м 2-г ϕ 32-52 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ϕ 25-80 м 2-г ϕ 20-106 м (кр ϕ 32-4, ϕ 25-5, ϕ 20-8)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1-кран ϕ 20-68 мм
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мисомом флуоресцентним

та приладом Vagsta

- ліквідація виявлених витоків газу; кр ϕ 32-3мм, кр ϕ 25-5мм, кр ϕ 20-2 мм
сифонів у санітарних ϕ 32-3мм, ϕ 25-4мм, ϕ 20-8мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

перевірено тиском $P = 500$ мм вод. ст.
подіями тиску $U_p = 10$ мм вод. ст. за 5 хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фардоування з-ду.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Антошок В.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Філевара С.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Помарук Р.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Степаненко Дмитро Вікторович

[Підпис]
(підпис).

С.І. інженер [Підпис]

Труфанов О.М.