



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО

Митсубіши Бджола

(найменування об'єкта)

« 22 » 04 20 24 р.

Бригада у складі

Гуменчук С. Поліщук Б.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Каминьська  
вул. Тараса Шевченка 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

2-г  $\phi$  50 - 26 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г  $\phi$  25 - 18 м крок  $\phi$  25 - 3 м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крок  $\phi$  20 - 8 см  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильона емульсія  
та прилад Varta
- ліквідація виявлених витоків газу; крок  $\phi$  25 - 1 см  
шурфові загони  $\phi$  25 - 2 см
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в певній

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; високою

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

перевірено тиском  $P = 500$  мм вод. ст. поцітне тиску  $100 = 0$  мм вод. ст. на 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування г-гг.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Литомас В.С.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Гуменюк А.С.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Поліщук Р.С.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешинська від підпису [підпис]  
(прізвище, ініціали) (підпис).