



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Житомир  
вул. Владислава Українця 15  
(найменування об'єкта)

«22» квітня 2024 р.

Бригада у складі Рогулен В. І., Балаш І. Б.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Житомир  
вул. Владислава Українця 15  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г φ 80-195 м., 2-г φ 50-58 м., 2-г φ 40-12 м., 2-г φ 32-7 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г φ 25-224 м., 2-г φ 20-48 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани φ 25-8 шт (кульові) крани φ 25-16 шт (фін кульові) муфтове з'єднання φ 25-24 шт.  
(система газопостачання квартир (додати спісок))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; шилока смулбіж  
прилад „Vibra Gas“

- ліквідація виявленіх витоків газу; кран кульовий φ 25-5 шт, кран кран кульових φ 25-9 шт, муфтове з'єднання φ 25-11 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристройів, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристройів, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;   
Перевірено тиском P=500 ми. вод. см.  
Падіння тику 10 ми. вод. см. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Не виявлено

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Антонюк Р. М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Стукан В. І.

(прізвище, ініціали)

Балаку П. Б.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

С. Ант

(підпис)

В. Стукан

(підпис)

П. Балаку

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).

шашканці багамон квартирного  
будинку від підмеж відмінної  
майстер ВБГО Р. Ант Антонюк Р. М.