

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 16 » 08 20 24 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Тужівці, вул. Кар'єрне №40
житловий будинок
(найменування об'єкта)

« 16 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Чернішній С.В, Верещет В.О
Дришоловий В.С, Міваленко О.Т
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Тужівці, вул. Кар'єрне
буд. 40
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: труба $\phi 57-2,5$ м.п; фланець $\phi 57-1$ шт; $\phi 40$ кран-2 шт
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
до будинку $\phi 40-88$ м.п; $\phi 25-90$ м.п (сходки); $\phi 25$ кран-8 шт.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
шурфа $\phi 40-2$; $\phi 25-8$ шт. в квартирах $\phi 20-11$ шт; $\phi 20-19$ кран
(система газопостачання квартир (дати список)) крани

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад testo 317-2 (gas detect)
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: кран $\phi 40-1$ шт; $\phi 25-4$ шт;
комп'ютер $\phi 40-2$ шт; крани $\phi 20-8$ шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопровадах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

1. фарбування газопроводу кабелів лінійного тиску

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чарвченко Д.А
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Куртшик С.В
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Лішанович В.С
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Береза В.О
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ткаченко О.І
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Мешковий Олександр
Вікторович
(прізвище, ініціали) [Підпис]
(підпис)