

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Терехівка, вул. Кар'єрна, буд. № 42
(мнимова будівля)

(найменування об'єкта)

«18» 04 2024 р.

Бригада у складі Литвиненко С.В., Вереско В.О.,
Крижановський В.С., Рибаківський О.Г.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Терехівка,
вул. Кар'єрна, буд. № 42

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 65 см.п., Ø 25 - 4 см.п. (вбудовані 2-9,
150 см.п. Ø 25 (стале), Ø 25 - 4 см.п. (вбудовані)
країни 4 см.п. Ø 25, Ø 20 - 50 (в будівлях)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мнимова, Вереско,
приладом testo 317-2 (gas detector)
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 25 - 4 см.п. краї 20 Ø - 15.
витоки на 6 конторках
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском робочого тиску

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

провести інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чравченко А. А
(прізвище, ініціали)

Чрав
(підпис)

Члени бригади

Чуришин С. В
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кривошеїн С. В
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Березин В. О
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Товстухін О. Т
(прізвище, ініціали)

Товстухін
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешковані багатоквартирною будинком від підпису відмовились.