

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Тушаївці, вул. Кар'єрна, буд. №44
(Митшовий Дришак)

(найменування об'єкта)

«22» 07 20 22 р.

Бригада у складі Кернішій С.В.; Верешет В.О.,
Лешалович В.С.; Мівалій О.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Тушаївці, вул.
Кар'єрна, буд. №44

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80-75 см.п.; Ø 25-11 см.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
с. квітце Ø 25-7 см.п.; Ø 25-150 см.п (стале)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани 11 см Ø 25; 44 см - Ø 20 (в квартирах)
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією
прилад testo 317-2 (gas detector)
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 25-5 см. крани; Ø 15 та
Ø 20-21 вент.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. провести інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Мравченко І. І</u>	<u>[підпис]</u>
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	<u>Чернішук С. В</u>	<u>[підпис]</u>
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	<u>Григорук В. С</u>	<u>[підпис]</u>
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	<u>Варшавський В. О</u>	<u>[підпис]</u>
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	<u>Вовченко О. Г</u>	<u>[підпис]</u>
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали) _____ (підпис).

Михайло Буриню Бачакварушич
Від підпису Вовченка