

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 19 » 04 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Томашівськ вул. М. Українки 25 Житлові будівлі
Буренюк

(найменування об'єкта)

« 19 » 04 2024 р.

Бригада у складі слюсар Федів І.Ю., слюсар Виноградський О.С.
Корчак Іванко С.С. слюсар Бобіт В.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с.м.т. Томашівськ вул. М. Українки 25

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Трубо Ø 40-54 см, Ø 25-22 см, (слюсарів Ø 20-19 см) Кран Ø 40-1 см конусні
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) і фланцеві

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Квартири 1-16, з них 3 непрожектвані
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
прилад Вірта Вел
- ліквідація виявлених витоків газу: лифтова зона переключено - 1 шт - Ø 20
змацування конусних кранів - 10 шт - Ø 20
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: в нормі
Перевірено тиском 0,300 мбар воут.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Порушень не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гончар І. Ю

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Ведюженський О. О

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Корчак Іванко О. О

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Водич В. І

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

(Сайвасенко)

Сложавагі; 1

Хрош В. І

Васюков О

Шенюк С.

Савчук І.