



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Ладшини вул. Б. Хмельницького, 3

(найменування об'єкта)

« 23 » 04 2024 р.

Бригада у складі слюсарі ЕРТУ Попелюх В.У., Говорин Ч.П., Білоус М.В., Гордійчук Д.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Ладшини Б. Хмельницького 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: газопровід мильного тиску \varnothing 40 мм L=36 м., \varnothing 25 мм L=28 м., \varnothing 20 мм L=18 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани пробкові \varnothing 50 - 1 шт., \varnothing 20 - 1 шт., крани шарові \varnothing 20 - 1 шт., муфти \varnothing 50 - 1 шт., \varnothing 20 - 1 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VEGA VAZ мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани пробкові \varnothing 20 - 1 шт., муфти \varnothing 20 - 3 шт., контргайки \varnothing 20 - 5 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
виконано, парити 5 мм. вуг. ст. 30 5х6.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутність тлі в вентиляційному каналі кватирки 9 (опломбовано),
Подарбувати пошкодження.

Виписано попередження: кватирка 9, (про відсутність тлі в вентиляційному каналі).

Майстер ВБГО

Шіман В.Р.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Попелюх В.У.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Гаврил У.Р.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Білоус М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Горбунчик Д.М.

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа мешканці будинку кватирки 9 будинку

вул. Туполева (прізвище, ініціали) Віктор Віктор (підпис)

старший майстер Тарюбовський Р.Р. [Підпис]