



« 1 » 04 2024 р.

### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця вул. Борова №36  
(найменування об'єкта)

« 1 » 04 2024 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В. Дмитрієнко М.В.  
Кучерів А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Борова №36  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Труба: φ76-6м; φ57-40м; φ40-15м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Труба: φ32-40м; φ25-18м; Столи: φ25-105м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: φ40-4м; φ25-13м (пробкові);  
Муфтові з'єднання: φ40-4м; φ25-13м; Крани в квартирах: φ20-1  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та "VIBRO GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ40-2м; φ25-1м;  
Муфта: φ25-4м; Робота: φ25-7м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. Подійня: др= 20 мм. вод. ст. за бавилям
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Ремонт газопровода

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Матвігун А.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дмитренко М.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кугеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

Гварод В.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)