



«27» 03 2021 р.

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Вікешчя  
вда В. Пореша 4

«27» 03 20 21 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Майвій Луи АВ, Доченко В.О,  
Дмитрієвою АВ  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікешчя  
вда. В. Пореша 4  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-4 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø50-6 м, Ø40-2 м, Ø32-15 м, Ø25-20 м (стале)  
алеу

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крім Ø40-3 м, Ø32-6 м, Ø20-13 м (кварцове)  
алеурта Ø40-3 м, Ø32-6 м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад "Vibrogas"  
мелкна алеурта
  - ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø32-1, к/г Ø50-1, Ø40-3,  
Ø32-4, алеурта Ø50-1, Ø32-4.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всеспомаго
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Ворондубати газопровід.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Рудієв О.А.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Матвігук  
(прізвище, ініціали)

Ромашко  
(прізвище, ініціали)

Дмитрієв І.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вірнішев Віронович (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)

Ст. інженер Москва Майстер - Чирко В.В. [Підпис]  
Р.В. [Підпис] Сивач Роман В.Ф.М.