

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 22 » ос 20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
в.д. Борсегієв 78
(найменування об'єкта)

« 22 » ос 20 24 р.
Бригада у складі Курдюков А.В. Веселовський В.І.
Дасігребанко М.В. Алексєв О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
в.д. Борсегієв 78
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ФГО-5вм

Ф25-3м, Ф20-1вм, Ф25-10вм (своєм)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім Ф20-3м, Ф25-4м, Ф25-1м (у в.д. Борсегієв)
крім Ф20-13м, Ф25-5м, крім Ф20-1 (у в.д. Борсегієв)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Викопані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: арматура, в.д. Борсегієв

- ліквідація виявлених витоків газу: 14 ФГО-2, ФГО-4, Ф25-1, крім Ф20-3
Ф25-2, муфта Ф20-1, зварний шовк Ф20-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього 05 шт

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

$P=500 \text{ мм в.ст.}$, $\Delta P=10 \text{ мм в.ст.}$, $t=5 \times 6$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. у процесі виконання

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Відсутність газопроводів. Замовник ввезе газопроводи Ф10, В=0,5 м (в наявності).

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тордісєв ОТ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Александров ОА
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Керішєв АВ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дмитроєв МВ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Васильєв В.С
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Р.В. Кирієв
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)