



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Мейсольний д'яченко

(найменування об'єкта)

«24» 04 2024 р.

Бригада у складі Гуменюк С.С. Поліщук Б.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Камінь-Буцак
вул. Т. Шевченка 15

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ϕ 50 - 24 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
2-г ϕ 32 - 8 м 2-г ϕ 25 - 10 м краєн ϕ 32 - 1, краєн ϕ 25 - 2 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краєн ϕ 20 - 8 см.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильним реагентом
та приладом Вагста
- ліквідація виявлених витоків газу; краєн ϕ 32 - 1 см
мифрове з'єднання ϕ 32 - 1 см
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

