



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

Мейсоби Еджинок

(найменування об'єкта)

«26» 04 2024 р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_

Гуменюк СС. Полячук Б.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_

м. Камнівка  
вул. Тараса Шевченка 19

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: \_\_\_\_\_

2-г  $\phi$  50 - 40 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г  $\phi$  32-20м  $\phi$  25-44м  $\phi$  20-6м, крап  $\phi$  32-1см,  $\phi$  25-5см,  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крап  $\phi$  20-15см

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та приладом Varta
- ліквідація виявлених витоків газу; крап  $\phi$  25-4см  
мультіплікатор  $\phi$  25-4см
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_



- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском  $P=500$  мм вод.ст. по діаметру  $\varnothing=8$  мм вод.ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування 2-го

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Айнон В.І.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Гейман С.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Полесюк В.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Лемко І.В. від підпису Відовича І.В.  
(прізвище, ініціали) (підпис).

[Підпис]

[Підпис]