



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Лужини вул. Б. Хмельницького, 2

(найменування об'єкта)

«25» 04 2024 р.

Бригада у складі слюсарі ЕРГУ Попелюк В.У., Білоус М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Ботаніко-варшавській м.б. м. Лужини вул. Б. Хмельницького, 2.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Візуальну перевірку газового тиску

Ø 50 мм L = 5 м.п., Ø 32 мм L = 24 м.п., Ø 25 мм L = 15, Ø 20 L = 9 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім газової Ø 20 мм - 3 шт., муфта Ø 50 - 1 шт.  
муфта Ø 20 - 2 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø 20 мм - 1 шт.,  
запірна муфта Ø 50 мм - 1 шт., Ø 20 мм - 1 шт.,



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виповнено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виповнено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

виповнено, партия 10 мм без ст. за 5х6.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Шилич В.П.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Попельох В.У.  
(прізвище, ініціали)

Білоус М.В.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа мешканці багатоквартирного будинку

В.У. (прізвище, ініціали)

Вішованський (підпис)

старший майстер Барішевський Р.А. [підпис]