



20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Парижани Буль. Незалежності, 129

« 18 » 04 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсарі ЕРГУ Олійник Р.У., Таран У.Ф.,
Полемак Д.У.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Парижани Буль. Незалежності,
129

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: газотроби м'якого металу Ø 32 мм L=11 м.п.
Ø 25 мм L=6 м.п., Ø 20 мм L=42 м.п., Ø 15 мм L=12 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани пробні Ø 32 мм - 1 шт., Ø 20 мм - 4 шт.,
крани тарові Ø 20 мм - 6 шт., муфти Ø 32 - 1 шт., Ø 20 - 4 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоданалізатор КІБГАБАС,
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø 20 - 3 шт.,

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимогами
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
вимогами, тиском 10 мм в.ст. са за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проїї інструктовати

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади



Щиш В.П.

(прізвище, ініціали)

Олійник Р.У.

(прізвище, ініціали)

Таран У.Ф.

(прізвище, ініціали)

Попельох В.У.

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешчиня Богдан Барбарович Буринський (підпис)

старший майстер Тарновський Р.

[Signature]