



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Почребичка, вул. Богдана Хмельницького №6

(найменування об'єкта)

«22» квітня 2014 р.

Бригада у складі Захарченко Т.Л. Черкас А.Ю. Школьников М.І. Мельничук В.К.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Почребичка, вул. Богдана Хмельницького №6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф 25-14м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф 20-21м. Крапи Ф-25-4шт, Ф-20-14шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад ВАРТА5, мильно емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крап Ф25-1шт; ФАО по гайці 1 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Машталір М.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Захарченко Т.І.
(прізвище, ініціали)

Сергас А.Ю.
(прізвище, ініціали)

Шкальниць М.Г.
(прізвище, ініціали)

Мельничук В.Г.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мотруніс М.Р.

(прізвище, ініціали)

(підпис).