



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Ступків
вул. Європейська, буд. 3
(найменування об'єкта)

«29» 04 2024 р.

Бригада у складі м-р Бондар Юлія, са. Іванов В.В
Якубенко Вал; Берестий Р.І.; Берестий І.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Європейська, буд. 3
м. Ступків
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: треба $\varnothing 32 - 33м$; $\varnothing 25 - 17м$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\varnothing 25 - 18м$ (сход.кліт) $\varnothing 20 - 12м$ (стояки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

вх. кран $\varnothing 32 - 1шт$ (вр.); $\varnothing 25 - 2шт$ (шаров)
 $\varnothing 20 - 12шт$ (квартири)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад Vibro GAS4

- ліквідація виявлених витоків газу: $\varnothing 20 - 10шт$ (квартири)
 $\varnothing 25 - 2шт$

мультиметр $\varnothing 32 - 1шт$
 $\varnothing 25 - 2шт$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всімама

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Строї інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

покрасити 2-9

Випишено попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар НМ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Іванов ВВ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Бержосий РІ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Крибченко ВМ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер Касарик ВС
майстер Барабан ДВ

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного будинку
(прізвище, ініціали) (підпис)

Від підпису відмовився