



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Турівщина  
вул. В'ячеслава Горюнова, 35  
(найменування об'єкта)

« 24 » 04 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдан Нелл; с.п. Жанов В.В;  
с.п. Безкостий Р.І.;  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турівщина  
вул. В'ячеслава Горюнова, 35  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: труба  $\Phi$  40-50 мм ;  $\Phi$  20 - 24 мм (окремі вводи)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Вх. кран  $\Phi$  40 - 1 см (проб)  
крани  $\Phi$  20 - 1,2 см (в квартирах)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад „Vibro GAS“
  - ліквідація виявлених витоків газу; крани  $\Phi$  20 - 1,2 см  
судфта  $\Phi$  40 - 1 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; векорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Покрасити 2-г

Вивисаю попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Бондар ЮМ  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Жанов ВВ  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Безостий Ю  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Безостий РІ  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Ст. майстер

Колесник ВС  
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Курьов РВ  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)