



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Турівщина  
вул. В. Інтернаціоналістів, буд. 7.  
(найменування об'єкта)

« 25 » 04 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдан Юлія, с-р Жаков В.В.;  
Безкостий Р.І.; Безкостий І.Є., Дербенко Вал  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турівщина  
вул. В. Інтернаціоналістів, буд. 7.  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: труба  $\Phi 50$  - 2м;  $\Phi 40$  - 84  
 $\Phi 32$  - 22м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\Phi 25$  - 54м (сталею)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

вх. кран  $\Phi 50$  - 1шт (пробковий); крани  $\Phi 32$  - 4шт (пробк.)  
 $\Phi 32$  - 1шт (шаровий);  $\Phi 20$  - 20шт (в квартирах)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та  
прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; крани  $\Phi 32$  - 2шт (пробк.)  
 $\Phi 32$  - 1шт (шаровий) крани  $\Phi 20$  - 15шт (в квартирах)  
труба  $\Phi 32$  - 2шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

покраска газопровода

Випущено попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Бондар Ю.М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Іванов В.В.

(прізвище, ініціали)

Безкоший Г.Є.

(прізвище, ініціали)

Безкоший П.І.

(прізвище, ініціали)

ст. майстер \_\_\_\_\_

Калесник В.С.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)