



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тульчин
вул. В Інтернаціоналістів, буд. 9
(найменування об'єкта)

«26» 04 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдан Ю.М.; с.п. Іванов В.В.
Берестий Р.І.; Берестий І.В.; Якубенко В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тульчин
вул. В Інтернаціоналістів, буд. 9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: труба Ø50-1,5м; Ø40-0,5м; Ø32-1м;
Ø25-47м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø25-10м; Ø20-4м (сход. кліт)
Ø20-48м (стожки).

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø50-1шт (вхід) проб; Ø25-1шт (кузов); Ø25-1шт (проб)
Ø20-1шт (проб); Ø20-1шт (кузов) Ø20-20шт (квартери)

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Мильна емульсія
та пресаф "VibroGAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: крани Ø20-1шт
Муфтове з'єднання Ø50-1шт
Ø20-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; стеревірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

покрасити 2-9

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Яванов В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Безкостий Р.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Якубенко В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ст. майстер Колесник В.С.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Тришурко Д.Д.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)